



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy, Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60210-0155/21

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Rury, kształtki i armatura PVC-U**

Zawierający / containing: polichlorek winylu

Przeznaczony do / destined: montażu w systemach przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wody na potrzeby gospodarcze

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

FIP - Formatura Iniezione Polimeri S.p.A.
16015 Casella (GE)
Pian di Parata, Włochy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Nicoll Polska Sp. z o.o.
56-400 Oleśnica
ul. Energetyczna 6



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2024.04.22 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2024.04.22 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 22 kwietnia 2021

The date of issue of the certificate: 22nd April 2021

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z up. Magry Sz...
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH